制御機器の機械安全信頼性データ

光電センサ

オムロン株式会社

2013/4/1　　データは予告なく変わる可能性があります。

商品	形式	条件 / 機能	SIL	PFHd	PL	カテゴリー	MTTFd(年)	DCavg (%)	B10d	備考
光電センサ	E3Z-T□□	透過形	—	—	—	—	502	—	—	本製品は、IEC 61496-1（電気的検知保護設備）やIEC61496-2（能動的光電保護装置）に適合する構造は有しておりません。 本製品を人体防護の目的で使用しないでください。
光電センサ	E3Z-R□□	回帰反射形	—	—	—	—	677	—	—	本製品は、IEC 61496-1（電気的検知保護設備）やIEC61496-2（能動的光電保護装置）に適合する構造は有しておりません。 本製品を人体防護の目的で使用しないでください。
光電センサ	E3Z-D□□	拡散反射形	—	—	—	—	677	—	—	本製品は、IEC 61496-1（電気的検知保護設備）やIEC61496-2（能動的光電保護装置）に適合する構造は有しておりません。 本製品を人体防護の目的で使用しないでください。
光電センサ	E3Z-LS□□	距離設定形	—	—	—	—	645	—	—	本製品は、IEC 61496-1（電気的検知保護設備）やIEC61496-2（能動的光電保護装置）に適合する構造は有しておりません。 本製品を人体防護の目的で使用しないでください。
光電センサ	E3Z-G□□	透過形 溝形タイプ	—	—	—	—	517	—	—	本製品は、IEC 61496-1（電気的検知保護設備）やIEC61496-2（能動的光電保護装置）に適合する構造は有しておりません。 本製品を人体防護の目的で使用しないでください。
光電センサ	E3Z-LT□□	レーザ透過形	—	—	—	—	104	—	—	本製品は、IEC 61496-1（電気的検知保護設備）やIEC61496-2（能動的光電保護装置）に適合する構造は有しておりません。 本製品を人体防護の目的で使用しないでください。
光電センサ	E3Z-LR□□	レーザ回帰反射形	—	—	—	—	111	—	—	本製品は、IEC 61496-1（電気的検知保護設備）やIEC61496-2（能動的光電保護装置）に適合する構造は有しておりません。 本製品を人体防護の目的で使用しないでください。
光電センサ	E3Z-LL□□	レーザ距離設定形	—	—	—	—	110	—	—	本製品は、IEC 61496-1（電気的検知保護設備）やIEC61496-2（能動的光電保護装置）に適合する構造は有しておりません。 本製品を人体防護の目的で使用しないでください。
光電センサ	E3ZM-T□□	透過形	—	—	—	—	416	—	—	本製品は、IEC 61496-1（電気的検知保護設備）やIEC61496-2（能動的光電保護装置）に適合する構造は有しておりません。 本製品を人体防護の目的で使用しないでください。
光電センサ	E3ZM-R□□	回帰反射形	—	—	—	—	617	—	—	本製品は、IEC 61496-1（電気的検知保護設備）やIEC61496-2（能動的光電保護装置）に適合する構造は有しておりません。 本製品を人体防護の目的で使用しないでください。
光電センサ	E3ZM-D□□	拡散反射形	—	—	—	—	617	—	—	本製品は、IEC 61496-1（電気的検知保護設備）やIEC61496-2（能動的光電保護装置）に適合する構造は有しておりません。 本製品を人体防護の目的で使用しないでください。
光電センサ	E3ZM-LS□□	距離設定形	—	—	—	—	788	—	—	本製品は、IEC 61496-1（電気的検知保護設備）やIEC61496-2（能動的光電保護装置）に適合する構造は有しておりません。 本製品を人体防護の目的で使用しないでください。
光電センサ	E3T-FT□□	透過形	—	—	—	—	857	—	—	本製品は、IEC 61496-1（電気的検知保護設備）やIEC61496-2（能動的光電保護装置）に適合する構造は有しておりません。 本製品を人体防護の目的で使用しないでください。
光電センサ	E3T-ST□□	透過形	—	—	—	—	857	—	—	本製品は、IEC 61496-1（電気的検知保護設備）やIEC61496-2（能動的光電保護装置）に適合する構造は有しておりません。 本製品を人体防護の目的で使用しないでください。
光電センサ	E3T-FL□□	限定反射形	—	—	—	—	971	—	—	本製品は、IEC 61496-1（電気的検知保護設備）やIEC61496-2（能動的光電保護装置）に適合する構造は有しておりません。 本製品を人体防護の目的で使用しないでください。
光電センサ	E3T-SL□□	限定反射形	—	—	—	—	1059	—	—	本製品は、IEC 61496-1（電気的検知保護設備）やIEC61496-2（能動的光電保護装置）に適合する構造は有しておりません。 本製品を人体防護の目的で使用しないでください。
光電センサ	E3T-SR□□	回帰反射形	—	—	—	—	1059	—	—	本製品は、IEC 61496-1（電気的検知保護設備）やIEC61496-2（能動的光電保護装置）に適合する構造は有しておりません。 本製品を人体防護の目的で使用しないでください。
光電センサ	E3T-FD□□	拡散反射形	—	—	—	—	1059	—	—	本製品は、IEC 61496-1（電気的検知保護設備）やIEC61496-2（能動的光電保護装置）に適合する構造は有しておりません。 本製品を人体防護の目的で使用しないでください。
光電センサ	E3JK-5M□	透過形 リレー出力	—	—	—	—	450	—	—	本製品は、IEC 61496-1（電気的検知保護設備）やIEC61496-2（能動的光電保護装置）に適合する構造は有しておりません。 本製品を人体防護の目的で使用しないでください。
光電センサ	E3JK-5S3	透過形 SSR出力	—	—	—	—	509	—	—	本製品は、IEC 61496-1（電気的検知保護設備）やIEC61496-2（能動的光電保護装置）に適合する構造は有しておりません。 本製品を人体防護の目的で使用しないでください。
光電センサ	E3JK-R□M□	回帰反射形 リレー出力	—	—	—	—	736	—	—	本製品は、IEC 61496-1（電気的検知保護設備）やIEC61496-2（能動的光電保護装置）に適合する構造は有しておりません。 本製品を人体防護の目的で使用しないでください。
光電センサ	E3JK-R□S□	回帰反射形 SSR出力	—	—	—	—	653	—	—	本製品は、IEC 61496-1（電気的検知保護設備）やIEC61496-2（能動的光電保護装置）に適合する構造は有しておりません。 本製品を人体防護の目的で使用しないでください。
光電センサ	E3JK-TR/ TN/ TP	透過形	—	—	—	—	307	—	—	本製品は、IEC 61496-1（電気的検知保護設備）やIEC61496-2（能動的光電保護装置）に適合する構造は有しておりません。 本製品を人体防護の目的で使用しないでください。
光電センサ	E3JK-RR/ RN/ RP	回帰反射形	—	—	—	—	307	—	—	本製品は、IEC 61496-1（電気的検知保護設備）やIEC61496-2（能動的光電保護装置）に適合する構造は有しておりません。 本製品を人体防護の目的で使用しないでください。
光電センサ	E3JK-DR/ DN/ DP	拡散反射形	—	—	—	—	307	—	—	本製品は、IEC 61496-1（電気的検知保護設備）やIEC61496-2（能動的光電保護装置）に適合する構造は有しておりません。 本製品を人体防護の目的で使用しないでください。
光電センサ	E3JM-10M4	透過形 リレー出力	—	—	—	—	370	—	—	本製品は、IEC 61496-1（電気的検知保護設備）やIEC61496-2（能動的光電保護装置）に適合する構造は有しておりません。 本製品を人体防護の目的で使用しないでください。
光電センサ	E3JM-10S4	透過形 SSR出力	—	—	—	—	408	—	—	本製品は、IEC 61496-1（電気的検知保護設備）やIEC61496-2（能動的光電保護装置）に適合する構造は有しておりません。 本製品を人体防護の目的で使用しないでください。
光電センサ	E3JM-10M4T	透過形 リレー出力 タイマ	—	—	—	—	302	—	—	本製品は、IEC 61496-1（電気的検知保護設備）やIEC61496-2（能動的光電保護装置）に適合する構造は有しておりません。 本製品を人体防護の目的で使用しないでください。
光電センサ	E3JM-10S4T	透過形 SSR出力 タイマ	—	—	—	—	326	—	—	本製品は、IEC 61496-1（電気的検知保護設備）やIEC61496-2（能動的光電保護装置）に適合する構造は有しておりません。 本製品を人体防護の目的で使用しないでください。
光電センサ	E3JM-R4M4	回帰反射形 リレー出力	—	—	—	—	569	—	—	本製品は、IEC 61496-1（電気的検知保護設備）やIEC61496-2（能動的光電保護装置）に適合する構造は有しておりません。 本製品を人体防護の目的で使用しないでください。
光電センサ	E3JM-R4S4	回帰反射形 SSR出力	—	—	—	—	629	—	—	本製品は、IEC 61496-1（電気的検知保護設備）やIEC61496-2（能動的光電保護装置）に適合する構造は有しておりません。 本製品を人体防護の目的で使用しないでください。
光電センサ	E3JM-R4M4T	回帰反射形 リレー出力 タイマ	—	—	—	—	407	—	—	本製品は、IEC 61496-1（電気的検知保護設備）やIEC61496-2（能動的光電保護装置）に適合する構造は有しておりません。 本製品を人体防護の目的で使用しないでください。
光電センサ	E3JM-R4S4T	回帰反射形 SSR出力 タイマ	—	—	—	—	453	—	—	本製品は、IEC 61496-1（電気的検知保護設備）やIEC61496-2（能動的光電保護装置）に適合する構造は有しておりません。 本製品を人体防護の目的で使用しないでください。
光電センサ	E3FA-T/R/D/L/V/B	シリーズ全般	—	—	—	—	405	—	—	本製品は、IEC 61496-1（電気的検知保護設備）やIEC61496-2（能動的光電保護装置）に適合する構造は有しておりません。 本製品を人体防護の目的で使用しないでください。
光電センサ	E3RA-T/R/D	シリーズ全般	—	—	—	—	405	—	—	本製品は、IEC 61496-1（電気的検知保護設備）やIEC61496-2（能動的光電保護装置）に適合する構造は有しておりません。 本製品を人体防護の目的で使用しないでください。
光電センサ	E3FB-T/R/D/L/V/B	シリーズ全般	—	—	—	—	405	—	—	本製品は、IEC 61496-1（電気的検知保護設備）やIEC61496-2（能動的光電保護装置）に適合する構造は有しておりません。 本製品を人体防護の目的で使用しないでください。
光電センサ	E3RB-T/R/D	シリーズ全般	—	—	—	—	405	—	—	本製品は、IEC 61496-1（電気的検知保護設備）やIEC61496-2（能動的光電保護装置）に適合する構造は有しておりません。 本製品を人体防護の目的で使用しないでください。